

質疑対応表

番号	質問日	区分	区分詳細	内容	回答	回答日	備考
1	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	分電盤の写真をお願い致します。 ・主幹ブレーカの電気容量が分かる写真 ・分電盤の中フタを開けて頂き、ブレーカと電線が接続されているかどうか分かる写真	写真にてご判断ください。また、西館6階サーバ室の電源容量につきましては先にお送りしています「参考資料 西館6階サーバ室電源関係資料.pdf」と併せてご確認ください。	2020年4月27日	0
2	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	サーバや機器が接続されている電源コンセント1、2ヶ所の写真。電源コンセントの色・形状の確認のため。	写真にてご判断ください。	2020年4月27日	0
3	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	サーバ室のできるだけの全景写真、既存ラック配置や新サーバ予定の予備空間が分かる写真。 (なお、6階サーバ室については”参考資料”頂いており、入口付近の予備空間の縦横の寸法をお願い致します。)	写真にてご判断ください。また、新たに各サーバ室の簡易寸法図を添付していますので併せてご確認ください。	2020年4月27日	0
4	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	天井面の写真。空調・消防感知器の位置確認が主な目的で	写真にてご判断ください。	2020年4月27日	0
5	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	フリアクの高さ・フリアク板(カットありならそれが分かる写真)が分かる写真。フリアク板よりケーブルをどのように出すかの確認が主な目的です。	写真にてご判断ください。	2020年4月27日	0
6	2020年4月24日	ネットワーク	サーバ室	光ケーブル幹線の予備芯数が分かる写真。	24心ケーブルが西館6階サーバ室、本館5階旧サーバ室間に敷設されており、うち20心(内訳 HIS系18心、放射線2心)はパッチパネルへの接続があることから4心は空きがあるものと考えて	2020年4月27日	0
7	2020年4月24日	ネットワーク	各フロアスイッチ	電源やUPSも含めた全景の写真	現行環境では各フロアスイッチ等にはUPSは設置していません。非常用回路に接続されています。全景写真については要件定義書関係書類の「参考資料 既存ネットワーク機器配置図／写真.pdf」に含まれていますのでご確認ください。	2020年4月27日	0
8	2020年4月24日	ネットワーク	各フロアスイッチ	LAN機器収納BOXやラックのフタを空けた状態で、LAN機器実装状態がわかる写真。	実装写真については要件定義書関係書類の「参考資料 既存ネットワーク機器配置図／写真.pdf」に含まれていますのでご確認ください。	2020年4月27日	0
9	2020年4月24日	ネットワーク	端末側	末端の端末機器系で島HUB分岐されている箇所为代表的な場所1ヶ所の写真。	写真にてご判断ください。なお、原則として壁面に設置されたRJ45ジャックから直接接続が中心となります。島HUBで分岐している箇所はさほどありません。要件定義書中に島HUB用として8ポートスイッチングハブ50台を要求しています。本機器は故障時の交換を安易にするため「NETGEAR GS308-300JPS」等の安価な製品で問題ないと考えています。(メーカーによる製品保証はさほど重要視していません)	2020年4月27日	0
10	2020年4月24日	ネットワーク	端末側	無線APで代表的な場所1ヶ所の写真。	写真にてご判断ください。	2020年4月27日	0
11	2020年4月29日	要件定義	5.11.6	医事課用:レセプトプリンタがありませんが不要でしょうか	必要となります。要件定義を修正致します。なお現行機種や仕様は下記の通りで、同等以上の性能を有する機種を3台調達に含めてください。 【現行機種】 RICOH社製 IPSIO SP8300 以下オプション 1000枚給紙テーブルC830 IPSIO 1200枚増設トレイC830 IPSIO 3000枚フィニッシャーC830 IPSIO 拡張HDD IPSIO 排紙中継ユニットC830	2020年5月7日	後日要件定義書を差し替え
12	2020年4月29日	要件定義	5.11.4	医事会計システム端末ライセンス数はいくつ必要でしょうか。	医事会計システムのライセンスは75ライセンス必要です。	2020年5月7日	0

質疑対応表

番号	質問日	区分	区分詳細	内容	回答	回答日	備考
13	2020年4月29日	要件定義	5.9.2	くまもとメディカルネットワーク(電算社)、千年カルテネットワーク(日本医療ネットワーク協会)の見積の相手先の確認方法を(連絡先等)教えてください。	各システムに関するお問合せ先は下記のとおりです。 【くまもとメディカルネットワーク】連絡先 株式会社電算 データマネジメントサービス本部 EDM事業部 九州支店 ご担当 阿部 友紀 様 TEL 096-373-0181 MAIL: tomonori.abe@densan-ginza.co.jp 【千年カルテ】連絡先 アボック株式会社 ご担当 米 晃良 様 TEL 0985-50-6600 MAIL: yone@avoc.co.jp	2020年5月7日	
14	2020年5月1日	ネットワーク	端末側	端末の部分のネットワークに関しても引きなおしを想定していますが、端末の配置図を頂けないでしょうか。	詳細な端末配置に関しては契約後のWG等で決定予定です。なお見積りに際しての要件は下記を想定しています。下記の内容の範囲でお見積りいただければよろしいかと考えます。 ・壁面に設置された既存のRJ45ジャックの修繕 10ポート程度 ・フロアスイッチまたはエッジスイッチから各フロア、各エリアへの配線は既設流用を想定しています。新規配線の必要はないかと思われます。(新規無線AP分は除く) ・現行端末数からの端末増大分はLANケーブルが届く範囲で増設を予定しており、配線が必要な場合は無線での接続を想定しています。 ・RJ45ジャックから端末までの配線 → 要件定義書「5.11.6 クライアント端末・周辺機器の必要数について」におけるスイッチングハブおよびLANケーブルのそれぞれの数量をご確認ください。ただし、長距離の配線が必要な箇所につきましては原則として既配線がありますので流用を予定しています。 この内容を超える場合は別途協議の上、契約変更措置などを検討します。	2020年5月8日	
15	2020年5月1日	ネットワーク	無線	無線エリアに関してはトイレ・更衣室は除外させて頂いてもよろしいでしょうか。水回り部分は無線も届きにくいためご検討の程をお願い致します。	ご指摘のトイレ、更衣室に関しては対象エリアから除外いただいて問題ありません。	2020年5月8日	
16	2020年5月7日	病院総合情報システム仕様書	第2節電子カルテ	「2.1.2.25 各種権限(下記44項～46項)については利用者毎に設定できること。また、職種単位での設定にも対応できること」との記載がありますが、各種権限(下記44項～46項)の記載がありません。対象項目についてご教示ください。	44項～46項との表記になっていますが「2.1.2.26」、「2.1.2.27」、「2.1.2.28」の3項目に読み替えてください。	2020年5月8日	
17	2020年5月7日	病院総合情報システム仕様書	第2節電子カルテ	「2.2.2.5 検査予約のみの患者についても表示できること。また、検査のみの患者を含む検索と含まない検索、検査のみの患者の検索を画面上で切り替えできること。」と記載されていますが、外来診療において、検査予約のみ・検査のみの患者は現在どのような運用をされているかご教示ください。	電子カルテにて検査当日までに検査予約と診療予約(フリーの時間枠)を行っています。 患者は検査当日、再来受付機又は窓口受付にて受付を行い、各診療科へ行き、到着確認、基本スケジュール印刷してもらい検査へ向かう。検査終了後、会計し終了となります。※現在、検査のみの場合でも、受付一覧に表示させる目的で診療予約(フリーの時間枠)を取っています。	2020年5月13日	
18	2020年5月7日	要件定義	機器	現場にて設置ご利用予定のHIS用クライアント端末の台数をご教示いただけますでしょうか。(予備機想定台数等あればご教示ください)	要件定義書「5.11.6 クライアント端末・周辺機器の必要数について」に記載のあるデスクトップ端末、ノートブック型端末の計494台のうち、35台が予備機想定としています。	2020年5月8日	
19	2020年5月8日	心カテレポートシステム要求仕様書	2.1.1	既設システム側にかかる費用も本調達に含むのでしょうか。	含みます。	2020年5月13日	
20	2020年5月8日	栄養管理システム要求仕様書	項番1 基本機能	前項までの内容と重複している内容がありP5以降の仕様について不要でよろしいでしょうか。	内容が重複していない箇所は範囲に含めてください。	2020年5月13日	
21	2020年5月8日	リハビリテーション部門システム要求	P10以降	前項までの内容と重複している内容がありP10以降の仕様について不要でよろしいでしょうか。	内容が重複していない箇所は範囲に含めてください。	2020年5月13日	

質疑対応表

番号	質問日	区分	区分詳細	内容	回答	回答日	備考
22	2020年5月8日	データ移行	既存ベンダーについて	既存システムからのデータ移行に関して、既存の電子カルテベンダー様のご担当者のご連絡先をご教示頂けないでしょうか。	既存システムベンダー連絡先は下記のとおりになります。 【現行システムベンダー】連絡先 富士通株式会社 西日本営業本部 九州支社 ヘルスケア第一ビジネス部 ご担当 河辺 崇雄 様 TEL 096-324-2211 MAIL: kawabe.takao@jp.fujitsu.com	2020年5月13日	
23	2020年5月8日	データ移行	既存ベンダーについて	既存システムからのデータ移行に関して病院様にて御見積書を取得されているようでしたら、電子カルテベンダー各社に共有頂くことはできますでしょうか。難しいようでしたら、弊社から取得するように致します。	別途参考資料をご参照ください。なお、パスワードは要件定義書類等を配布した際と同様となります。	2020年5月13日	
24	2020年5月8日	プロポーザル	プレゼンテーション	プレゼンテーションに関して参加人数、参加される方の職種をご教示頂けないでしょうか。現状での想定で結構です。	参加人数については20～25名程度、原則として当院の全職種（パートタイム職除く）が各2名の参加を予定しています。	2020年5月13日	
25	2020年5月8日	部門システム	脳卒中遠隔医療連携ネットワーク	脳卒中遠隔医療連携ネットワーク（TRIART社）のご担当者のご連絡先をご教示頂けないでしょうか。	該当システムはPACSとのDICOM連携を行っています。基本的にはPACSベンダーへお問い合わせください。なお、TRIART社の連絡先は下記のとおりです。 株式会社TRIART ご担当 原岡 彬子 様 TEL: 0948-80-1081 MAIL: haraoka@triart.co.jp	2020年5月13日	
26	2020年5月11日	要件定義	5.9.1 看護勤務管理システム	「病院総合情報システム調達要件定義書」内、5.9.1「看護勤務管理システム」の仕様書は「1.看護勤務管理システム要求仕様書.pdf」に準拠という認識で間違いなかったでしょうか。	ご質問のとおりです。	2020年5月13日	
27	2020年5月11日	要件定義	データ移行	「病院総合情報システム調達要件定義書」内、510「データ移行について」に関して、既存システムメーカー側に発生する費用についても、5.1「調達の範囲」①「病院総合情報システムの構築に係るすべての役務(初期導入に関する役務)」の見積書の範囲。という認識で間違いなかったでしょうか?間違いがない場合、既存システムメーカー側の見積問い合わせ先をご教示いただけますで	ご質問のとおりです。データ移行も含め、本調達に係るすべての費用提示をお願いします（予算執行の関係から病院にて別途調達ということは原則として想定していません）。また、既存システムベンダー連絡先につきましては本表22番をご参照ください。	2020年5月13日	
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							